



**Федеральный горный и промышленный надзор России  
(Госгортехнадзор России)**

## **РАЗРЕШЕНИЕ**

№ РРС 04-7806

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал)  
Ротационные счетчики газа RVG с маркировкой  
взрывозащиты IExibIBT6.

Код ОКП (ТН ВЭД) 42 1312

Изготовитель (поставщик) ООО "Газэлектроника" (607220,  
Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8).  
Основание выдачи разрешения - Свидетельство ЦС "СТВ" №СТВ-033.02.

Условия изготовления (применения)

1. Применять на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах и объектах в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ, издание 6.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Госгортехнадзором России.

Срок действия разрешения до 10.02.2006

Дата выдачи 10.02.2003

М.П.



Заместитель Начальника  
Госгортехнадзора России  
А.И. Субботин  
Подпись, должность, Ф.И.О.

051993